

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 武州瓦斯株式会社

		単位	2024年度 (実績)	2025年度 (実績見込)	2026年度 (初年度)	2027年度	2028年度
本社地区	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	315,348,816	317,715,495	310,920,554	309,931,792	302,150,965
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	69,710	68,974	71,582	72,835	71,377
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	76,598	76,598	61,924	61,924	61,924
	調整力	%	109.9%	111.1%	86.5%	85.0%	86.8%
	年間需要量	m <sup>3</sup> /年					
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間					
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間					
	調整力	%					
	年間需要量	m <sup>3</sup> /年					
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間					
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間					
	調整力	%					
合 計	年間需要量	m <sup>3</sup> /年	315,348,816	317,715,495	310,920,554	309,931,792	302,150,965
	ピーク時需要量	m <sup>3</sup> /時間	69,710	68,974	71,582	72,835	71,377
	調整力確保量	m <sup>3</sup> /時間	76,598	76,598	61,924	61,924	61,924
	調整力	%	109.9%	111.1%	86.5%	85.0%	86.8%

※2026年度以降の調整力確保量について、原料購入先の価格改定に伴い契約量の変更を予定しています。

ピーク時需要量が調整力確保量を上回りますが、その差分はガスホルダー等でピーク時需要量を補っております。